



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ16.Н0098

№ ПС 001803

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (категории А) - ПРГП16, для всех марок кабелей
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1 для марок с обозначениями: -нг(А)-HFLTx.
		Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2 для марок с обозначениями: - нг(А)-LS.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ1, для марок с обозначениями: - нг(А)-LS.
		Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2, для марок с обозначениями: - нг(А)-HFLTx.
ГОСТ IEC 60754-2-2011	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением рН и удельной проводимости	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении - ПКА1, для марок с обозначением: - нг(А)-HFLTx.
		Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении – ПКА2, для марок с обозначением: - нг(А)-LS.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М.Е. Фатеева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Е.С. Секерин

